

**Basseinivee keemiline analüüs**Protokoll nr **KL2018/V75822K**

Tellijä: TA Põhja talitus Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
*Tallinna Laagna lasteaed - Põhikool,
P. Pinna 15, Tallinn*

Proovivõtja: proovivõtja Anneli Palusoo
Proov võetud: 08.10.2018 kell: 10:40 Analüüs alustatud: 08.10.2018 kell: 12:24
Proov toodud laborisse: 08.10.2018 kell: 12:10 Analüüs lõpetatud: 08.10.2018
Proovi koodnumber: **EEVHA2018APL0523** Protokoll vormistatud: **08.10.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus			Piirnorm	Meetod
		Veevärgivesi	Basseinivesi	Vahe		
Värvus	mg/l Pt		<2,0		15	EVS-EN ISO 7887:2011
pH	pH ühik		7,3		6,7 - 8	EVS-EN ISO 10523:2012
Jääkkloor (seotud t >31°C)	mg/l		0,4		0,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Nitraad	mg/l	1,0	2,9	1,9	+ 20	ISO 7890-3:1988
Hägusus	NHÜ		<1,0		2	EVS-EN ISO 7027-1:2016
Jääkkloor (vaba)	mg/l		0,9		0,5 - 1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Permanganaadne hapnikutarve	mgO ₂ /l	3,5	2,4	-1,1	+ 3	EVS-EN ISO 8467:1999
Ammoonium	mg/l		<0,05		0,5	ISO 7150-1:1984

Selgitus: Nitraadi ja oksüdeeritavuse puhul on tulemus basseinivee ja veevärgist võetava vee näitude vahe.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 20%.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele."

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 33 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2018/V75822K Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617

Reg. nr.: 70008799



51969596

tel: 7 943 600

kesklabor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee