

**Basseinivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2018/V77908M**

Tellijä: Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool P. Pinna 15, Tallinn, Harjumaa, 13615  
Veeallika valdaja: Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool  
Proovivõtu koht: Bassein, P.Pinna 15  
Proovivõtja: Valentina Furik  
Veeallika liik: basseinivesi Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 14.12.2018 kell: 13:45 Analüüs alustatud: 14.12.2018 kell: 15:21  
Proov toodud laborisse: 14.12.2018 kell: 14:24 Analüüs lõpetatud: 19.12.2018  
Proovi koodnumber: Protokoll vormistatud: **19.12.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	4	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 6888-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitseõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter: vee temperatuur 29°C

vanemspetsialist S.Rudõka

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.**

Lk. nr.1(1)

